



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA**

OFÍCIO 022/2025

Venho através deste, em resposta a CI 119/2025, que através do pedido de providência nº 007/2025, de 11 de fevereiro de 2025, de autoria do Vereador Paulo Alves dos Santos Júnior, solicita a análise e viabilidade da reposição das lâmpadas queimadas na Academia ao Ar Livre José Souza Carvalho.

No dia 27 de janeiro de 2025, foi constatado que a fiação responsável pelo funcionamento das lâmpadas apresentava sinais de oxidação e rompimento, o que impedia o seu funcionamento. Além disso, verificou-se que a empresa contratada para concluir a obra, abandonou o projeto, e, devido a essa desistência, não há registro de pagamento ou vínculo formal com a referida empresa, o que impossibilita a emissão de uma notificação para reparos.

Diante dessa situação, e visando mitigar os impactos, a gestão tomou a medida emergencial de instalar dois braços com refletores LED de 100W voltados para a praça, proporcionando uma solução temporária para o problema, como mostra o Anexo abaixo. A medida foi adotada especialmente considerando a importância do espaço para a realização de atividades voltadas à promoção da saúde, atendendo à necessidade de iluminação no local. A gestão já planeja, para um futuro próximo, a substituição dos fios e refletores de forma definitiva, a fim de garantir a funcionalidade plena do ambiente.

Atenciosamente, Secretaria de Obras.

Documento assinado digitalmente
gov.br HERMERSON SANTOS DE JESUS
Data: 23/02/2025 09:41:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HERMERSON SANTOS DE JESUS
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

ANEXO



Calçada da Rua João dos Reis Lima Neto, nº 64 - Centro - 79-3265-1322
Nossa Senhora das Dores - Sergipe - CEP: 49.600-000.